

Pomiary jakości wody w lutym 2019 roku

Wskaźniki fizyko-chemiczne			
<i>Parametr</i>	<i>UW 1</i>	<i>UW 2</i>	<i>Karsznice</i>
PH	7,4	7,3	7,4
Twardość ogólna CaCO ₃ /dm ³	457	395	455
Żelazo ogólne µg/dm ³	27	56	19
Mangan µg/dm ³	15	30	14
Jon amonowy	<0,06	0,17	<0,06
Azotyiny mg/dm ³	<0,01	0,030	<0,01
Barwa mg Pt/dm ³	5	5	5
Chlor wolny mg/l	0,01	0,02	0,01
Mętność FNU	0,30	0,54	0,21
Przewodność el. wł. µS/cm	457	395	455
Bakteriologia			
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 °C	4	0	3
	bez nieprawidłowych zmian		
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0
Data pomiarów:	12.02.2018		