



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.

ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

e-mail: mpwik@mpwikzdw.com.pl

<http://www.mpwikzdw.com.pl>

Zduńska Wola, dn. 12.11.2021 r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.
w/m**

L.dz 1344 /21

Centrala

043 823 31 97
823 48 95
823 96 77
823 39 56

Fax 823 24 06

Ujęcie wody nr 1

823 53 46

Ujęcie wody nr 2

823 50 63

Oczyszczalnia Ścieków

823 65 14
823 65 85

Infolinia bezpłatna

0 800 384 477

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Zduńskiej Woli:

1. kanalizację zaprojektować z rur min. \varnothing 200 PVC SN8 o ściankach litych – długość ok. 490
2. odcinki kanalizacji do granic posesji zaprojektować z rur min. \varnothing 160 PCV SN8 lite,
3. projektowaną kanalizację sanitarną włączyć do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej \varnothing 1000 PEHD w ul. Wychodniej do studni PEHD DN1400 o rzędnych 177,37/172,82 poprzez wspawanie odejścia na wysokości min. 0,7m ponad dnem studni
4. na kanale zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych \varnothing 1200 z płytą nastudzienną i włączkami żeliwnymi z wkładką tłumiącą,
5. przebieg odcinków sieci do posesji należy uzgodnić z właścicielami posesji,
6. projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli
7. niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

DYREKTOR
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

mgr inż. Jerzy Nizialek