

## Pomiary jakości wody w kwietniu 2020 roku

<b>Wskaźniki fizyczno-chemiczne</b>			
<i>Parametr</i>	<i>UW 1</i>	<i>UW 2</i>	<i>Karsznice</i>
PH	7,5	7,3	7,5
Twardość ogólna mgCaCO <sub>3</sub> /l	212	207	191
Żelazo ogólne µg/l	26	72	36
Mangan µg/l	22	20	<20
Jon amonowy mg/l	0,07	0,17	<0,06
Azotyny mg/l	<0,01	0,010	<0,01
Barwa mg Pt/l	10	10	10,00
Chlor wolny mg/l	0,02	0,02	0,01
Mętność NTU	0,32	0,81	0,42
Przewodność el. wł. µS/cm	443	419	391
<b>Bakteriologia</b>			
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 °C	2	4	2
	bez nieprawidłowych zmian		
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0
Data pomiarów:	21-28.04.2020		