

## Odpowiedzi na pytania z 18.11.2021 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. "Budowa instalacji hydrolizy na terenie oczyszczalni ścieków w Tymienicach" Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 34/2021

1. Prosimy o podanie ilości sygnałów urządzeń do wizualizacji instalacji sterowania hydrolizy.

Odpowiedź: Ilość zmiennych określa dostawca instalacji.

2. Prosimy o podanie zapasu ilości zmiennych w istniejącej SCADA na oczyszczalni w dyspozytorni. Czy Zamawiający przewiduje upgrade lub dokupienie licencji?

Odpowiedź: w chwili obecnej zapas wynosi ok. 50%. Zamawiający nie planuje upgrade'u czy dokupienia licencji.

PREZES ZARZĄDU

*Radosław Tyrakowski*  
Radosław Tyrakowski

DYREKTOR  
DS. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH

*mgr inż. Jerzy Nizlatek*  
mgr inż. Jerzy Nizlatek