

**Pomiary jakości wody dostarczanej przez  
MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.  
Luty 2022**

<b>Wskaźniki fizyczno-chemiczne</b>			
<i>Parametr</i>	<i>UW 1</i>	<i>UW 2</i>	<i>Karsznice</i>
PH	7,6	7,5	7,6
Twardość ogólna mgCaCO <sub>3</sub> /l	235	193	238
Żelazo ogólne µg/l	33	32	58
Mangan µg/l	<20	39	<20
Jon amonowy mg/l	0,02	0,11	<0,06
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,02	0,03	0,03
Mętność NTU	0,25	0,17	0,23
Przewodność el. wł. µS/cm	466	397	470
<b>Mikrobiologia</b>			
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 °C	4	6	5
	bez nieprawidłowych zmian		
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0
Data pomiarów:	08.02.2022		