

**Pomiary jakości wody dostarczanej przez  
MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.  
Wrzesień 2022 r.**

<b>Wskaźniki fizyczno-chemiczne</b>			
<i>Parametr</i>	<i>UW 1</i>	<i>UW 2</i>	<i>Karsznice</i>
PH	7,5	7,3	7,3
Twardość ogólna mgCaCO <sub>3</sub> /l	233	189	222
Żelazo ogólne µg/l	30	141	<20
Mangan µg/l	14	24	24
Jon amonowy mg/l	<0,06	<0,06	<0,06
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,01	0,03	0,02
Mętność NTU	0,29	0,95	0,18
Przewodność el. wł. µS/cm	437	404	460
<b>Mikrobiologia</b>			
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 °C	10	5	4
	bez nieprawidłowych zmian		
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0
Data pomiarów:	06.09.2022		