

**Pomiary jakości wody dostarczanej przez
MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Październik 2022 r.**

Wskaźniki fizyczno-chemiczne			
<i>Parametr</i>	<i>UW 1</i>	<i>UW 2</i>	<i>Karsznice</i>
PH	7,2	7,5	7,6
Twardość ogólna mgCaCO ₃ /l	234	219	217
Żelazo ogólne µg/l	22	112	36
Mangan µg/l	22	49	16
Jon amonowy mg/l	0,08	0,3	0,08
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Barwa mg Pt/l	5	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,01	0,02	0,01
Mętność NTU	0,35	0,89	0,62
Przewodność el. wł. µS/cm	462	460	455
Mikrobiologia			
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 °C	1	1	1
	bez nieprawidłowych zmian		
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0
Data pomiarów:			
18.10.2022			