



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZDUŃSKIEJ WOLI Spółka z o. o.
ul. Królewska 15; 98-220 Zduńska Wola**

e-mail: mpwik@mpwikzdw.com.pl

<http://www.mpwikzdw.com.pl>

Zduńska Wola dn. 01.02.2021 r.

Zakład Instalacji Sanitarnych
Projektowanie i Nadzór Inwestorski
H. i D. Gędek s.c.
ul. Słowackiego 9
97-300 Piotrków Trybunalski

Centrala

43 823 31 97
43 823 48 95
Fax 43 823 24 06

Prezes

43 823 96 77
43 823 39 56

Ujęcie wody nr 1

43 823 53 46

Ujęcie wody nr 2

43 823 50 63

**Oczyszczalnia
Ścieków**

43 823 65 14
43 823 65 85

**Infolinia
bezpłatna**

800 384 477

L.dz. ¹³⁴ /21

Informujemy, że akceptujemy rozwiązania przyjęte w koncepcji tłoczni ścieków przy ul. Moniuszki w Zduńskiej Woli. W projekcie technicznym przepompowni prosimy o nieużywanie nazw własnych producentów przyjętych urządzeń. Przy przebudowie odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 200 prosimy zastosować rury PVC-U o średnicy 300 mm.

W załączeniu przesyłamy warunki techniczne na przebudowę/budowę kanalizacji sanitarnej Ø 200 i 500 mm oraz wodociągu Ø 90.

DYREKTOR
DS. TECHNICZNO-EXPLOATACYJNYCH

mgr inż. Jerzy Nizialek