



18	Zasuwa nożowa_ERU K1 DN500	1
17	Zasuwa nożowa DN200 PN10 typ ERU z kółkiem ręcznym	2
16	Łącznik rurowo-kotnierzowy RK DN500	1
15	Kompensator gumowy DN200 PN10; typ:A1; z kotnierzem obrotowym; mieszanka: guma NBR; kotnierz: AISI304	2
14	Przepływomierz elektromagnetyczny DN200 PN10 typ FM300 z przetwornikiem w wersji tablicowej typ FMP-300T	1
13	Właz 1000x1000	2
12	Wentylacja komory PVC DN200, nieprzejezdna	1
11	Pompa odwadniająca wraz z podzespołami odwadniający	1
10	Wentylacja komory PVC DN200, nieprzejezdna	2
9	Podzespół instalacja oddechowa tłoczni DN200, instalacja odwadniająca DN50	1
8	Podzespół redukcja DN300/ DN200	2
7	Podzespół kolektor tłoczny DN200	1
6	Podzespół kolano DN200	1
5	Podzespół kolano DN200	1
4	Podzespół drabinka żłazowa L=3500	1
3	Podzespół drabinka żłazowa L=2900	1
2	Zespół wspornik wyjściowy	1
1	Tłocznia z pompami 18,5kW	1
L.P.:	OPIS	ILOŚĆ

24	Osuszacz powietrza	1
23	Żuraw typ ZKM	1
22	Podstawa żurawia typ HC	2
21	Wentylator dachowy TH-500/160 3V out	1
20	Pomost roboczy TWS 0,5xDN5000	1
19	Zbiornik betonowy C30/37 DN5000	1
L.P.:	OPIS	ILOŚĆ

NAZWA: BUDOWA TŁOCZNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ZASILNIEM ENN ORAZ BUDOWA PLACU MANEROWEGO, ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE POŁOŻONYM W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. MONIUSZKI 2b-2c				
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA:	PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Przemysław Nowak		BRANŻA SANITARNA	12.03.2021	
PROJEKTANT: tech. Henryk Opełak	OP.JV.7342/58/04	BRANŻA SANITARNA	12.03.2021	
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMATY TŁOCZNI ŚCIEKÓW Ø5000mm				
NR RYSUNKU RP-IS-1-REWIZJA			SKALA: 1:50	