



POZIOM PORÓWNAWCZY	165.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.55
SPADKI, DŁUGOŚCI	17%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PEHD100 ø90mm SDR11 L=9.1m
ODLEGŁOŚCI	0.0 4.0 2.6 6.6 9.1
HEKTOMETRY	w1 w2 w3 w4

UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. ruroc. z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku istniejące uzbrojenie terenu przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe i w planie.

2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.

3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

OZNACZENIE:

Ra1 - RURA OCHRONNA DWUDZIELNA Ø110mm

NAZWA: BUDOWA TŁOCZNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ZASIALNIEM ENN ORAZ BUDOWA PLACU MANEWROWEGO, ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE POŁOŻONYM W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. MONIUSZKI 2b-2c				
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA:	PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Przemysław Nowak		BRANŻA SANITARNA	12.03.2021	
PROJEKTANT: tech. Henryk Gądek	GP.IV.7342/58/94	BRANŻA SANITARNA	12.03.2021	
TYTUŁ RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
NR RYSUNKU PP-WOD-1				SKALA: 1:100