

Pomiary jakości wody w marcu 2024 roku

<i>Parametr</i>	<i>UW 1</i>	<i>UW 2</i>	<i>Karsznice</i>
PH	7,8	7,3	7,5
Twardość ogólna mgCaCO ₃ /l	237	178	212
Żelazo ogólne µg/l	23	45	49
Mangan µg/l	34	28	23
Jon amonowy mg/l	<0,06	<0,06	0,01
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	0,010
Barwa mg Pt/l	10	5	5,00
Chlor wolny mg/l	0,02	0,04	0,02
Mętność NTU	0,28	0,51	0,70
Przewodność el. wł. µS/cm	504	487	448
Mikrobiologia			
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 °C	0	0	3
	bez nieprawidłowych zmian		
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0
Data pomiarów:			
05 marzec 2024			