

**Pomiary jakości wody w czerwcu 2024 roku**

<i><b>Parametr</b></i>	<i><b>UW 1</b></i>	<i><b>UW 2</b></i>	<i><b>Karsznice</b></i>
PH	7,5	7,4	7,4
Twardość ogólna mgCaCO <sub>3</sub> /l	241	230	225
Żelazo ogólne µg/l	41	24	49
Mangan µg/l	16	30	25
Jon amonowy mg/l	<0,06	<0,06	0,13
Azotyny mg/l	<0,01	<0,01	0,010
Barwa mg Pt/l	10	10	5,00
Chlor wolny mg/l	0,02	0,02	0,02
Mętność NTU	0,38	0,73	0,53
Przewodność el. wł. µS/cm	486	478	535
<b>Mikrobiologia</b>			
Bakterie grupy Coli w 100ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml po 72h w temp 22 °C	10	12	14
	bez nieprawidłowych zmian		
Enterokoki kałowe w 100 ml	0	0	0
<b>Data pomiarów:</b>			
25 czerwiec 2024			