

Odpowiedzi na pytania do przetargu „Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Opiesinie wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej” :

Z dnia 13.08.2024

Po przeprowadzonej wizji lokalnej mamy następujące pytania:

1. Czy istniejące zasilanie elektryczne budynku jest wystarczające do podłączenia nowej pompy ciepła (całkowita moc elektryczna 26,2 kW)?
2. Czy należy ująć w ofercie koszt wykonania nowego zasilania energetycznego z zewnętrznej rozdzielni dla projektowanej pompy ciepła?

Odpowiedź:

1. Wg PFU pompa ciepła ma pobierać w punkcie B0/W35 16,2 kW, zasilanie elektryczne budynku jest wystarczające do podłączenia takiej pompy ciepła.
2. Nie ma potrzeby wykonania nowego zasilania energetycznego.

PROKURENT
MPWiK W ZDUŃSKIEJ WOLI SPÓŁKA Z O.O.

Jacek Walczak

PROKURENT
MPWiK W ZDUŃSKIEJ WOLI SPÓŁKA Z O.O.

Alina Słwik