

98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 14, Nip 829-137-37-89, Regon 731659641, Tel. 660831006,
e-mail: angerman@poczta.onet.pl

II. ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO


Temat	PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. ŁASKIEJ I UL. CEGLANEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI Obiekt kategorii XXVI
Adres inwestycji	Zduńska Wola, dz. nr 27/46 (obręb 10)
Inwestor	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI SP. Z O.O. ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Pieczętka i podpis
Projektant	<i>mgr inż. Paweł Angerman</i>	LOD/0390/PWOS/05	<i>mgr inż. Paweł Angerman</i> Upr. bud. nr LOD/0390/PWOS/05 do projektowania i kierowania rob. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie ciepł., instalacji urządzeń ciepłotych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan. 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 14, tel. 660 831 006

styczeń, 2026 r.

SPIS TREŚCI

	str.
1. Warunki techniczne z MPWiK	1
2. Uzgodnienie dokumentacji z MPWiK	2
3. Uzgodnienie dokumentacji z UM	3
4. Decyzja na lokalizację sieci z UM	4
5. Protokół z narady koordynacyjnej	5
6. Uzgodnienie dokumentacji z PGE Dystrybucja S.A	7
7. Informacja BIOZ	8



PROJKOM Usługi Projektowe i Kominarskie
Paweł Angerman
ul. Ogrodowa 6/14
99-220 Zduńska Wola

Nasz znak: 624...../2026/TS

Data: 23 stycznia 2026 roku

Dotyczy: *opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ul. Łaskiej i ul. Ceglanej w Zduńskiej Woli*

WARUNKI TECHNICZNE NR 11

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Łaskiej i ul. Ceglanej w Zduńskiej Woli

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. niniejszym wydaje warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Łaskiej i ul. Ceglanej w Zduńskiej Woli:

I. KANALIZACJA SANITARNA

1. sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur min. \varnothing 200 PVC SN8 lite,
2. projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej włączyć do projektowanej kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 PCV, w ul. Łaskiej (dz. nr 55/13) za pomocą studni betonowej DN1000,
3. projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wyprowadzić poza pas drogi wojewódzkiej i zakończyć studnią betonową DN1200,
4. projektowaną kanalizację sanitarną zlokalizować w sposób jak najmniej uciążliwy w jezdni pomiędzy kołami aut (np. w połowie pasa jezdni),
5. na kanale zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów betonowych \varnothing 1000/1200 z płytą nastudzienną, włazami żeliwnymi z wklejoną wkładką tłumiącą,

II. SIĘĆ WODOCIĄGOWA

1. sieć wodociągową wykonać z rur min. \varnothing 225 PEHD100 w rurze osłonowej,
2. w przypadku zastosowania metody bezwykopowej budowy wodociągów do przewiertu należy zastosować rury dwuwarstwowe,
3. projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącego wodociągu \varnothing 200 zeliwo usytuowanego w ul. Łaskiej (dz. nr 55/13) za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego i zasuwy żeliwnej kołnierzowej,
4. projektowaną sieć wodociągową wyprowadzić poza pas drogowy drogi wojewódzkiej i zakończyć hydrantem p. poż. DN80 podziemnym,
5. projektowany wodociąg zlokalizować poza jezdnią projektowanej drogi, w chodniku lub poboczu drogi,
6. węzły wodociągowe projektować z kształtek żeliwnych sferoidalnych, stosować armaturę kołnierzową z żeliwa sferoidalnego firm Hawle, Jafar lub innych o równorzędnych parametrach,
7. zagłębienie projektowanego wodociągu powinno wynosić minimum 1,60 m,

8. na wodociągu należy zaprojektować hydranty p.poż. zgodnie z przepisami p. poż. posiadające certyfikat GSK-RAL,
9. ciśnienie statyczne w sieci, w punkcie włączenia projektowanej sieci wodociągowej, wynosi około 0,25 MPa.

III. Projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli.

IV. Niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

PROTOKÓŁ NR 20

PROJEKT TECHNICZNY

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. ŁASKIEJ I UL. CEGLANEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 27/46, obr. 10, gm. M. Zduńska Wola

dz. nr 55/13, obr. 17, gm. M. Zduńska Wola

INWESTOR:

MPWiK w Zduńskiej Woli

ul. Królewska 15

98-220 Zduńska Wola

PROJEKTANT:

PROJKOM Usługi Projektowe i Kominiarskie

Paweł Angerman

ul. Łaska 14

98-220 Zduńska Wola

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.
uzgadnia przedstawioną dokumentację bez uwag.**

Warunki realizacji budowy:

1. Rozpoczęcie robót zgłosić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. co najmniej 5 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Włączenia do sieci wodociągowej wykonuje jedynie MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. - do wykonania podłączenia uprawnieni są jedynie pracownicy MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.
3. Jeżeli wykonanie robót będzie się wiązało z przerwami w dostawie wody to wykonawca robót zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wszystkich indywidualnych odbiorców wody z wyprzedzeniem jednodniowym, a pozostałych odbiorców z wyprzedzeniem dwudniowym.
4. Wszystkie wykonane roboty w stanie odkrytym zgłosić do odbioru do MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.
5. Wszystkie stosowane materiały mające kontakt z wodą do spożycia powinny mieć pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli.
6. W przypadku przerwy w dostawie wody i ponownym uruchomieniu dostawy wody Wykonawca zleci do Sanepidu badanie wody pod względem jej przydatności do spożycia.
7. Do odbioru końcowego robót należy przedstawić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną.

SPECJALISTA
DS. SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

mgr inż. Piotr Zagalski



ZDUŃSKA WOLA
URZĄD MIASTA

PROJKOM USŁUGI PROJEKTOWE
I KOMINIARSKIE PAWEŁ ANGERMAN
ul. Łaska 14
98-220 Zduńska Wola


Nasz znak: IT.7021.4.15.1.2026.PK

Data: 04.03.2026 r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.02.2026 r. w sprawie uzgodnienia projektu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Ceglanej dz. nr ewid. 27/46 obr. 10 m. Zduńska Wola informuję, że opiniuję pozytywnie przedstawiony projekt.

Jednocześnie informuję, że przed wejściem w teren wymagana jest stosowna decyzja na zajęcie pasa drogowego.

Z up. PREZIDENTA MIASTA

Eng. Paweł Angerman
DIREKTOR BIURA
INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU

Urząd Miasta Zduńska Wola
ul. Stefana Żółtnickiego 12
98-220 Zduńska Wola

tel. centrala: 43 825-02-00
tel. sekretariat: 43 825-02-01
fax: 43 825-02-02

urząd_miasta@zdunskawola.pl
zdunskawola.pl
bip.zdunskawola.pl