

Zduńska Wola, dn. 11.03.2026 r.

Starosta Zduńskowolski
ul. Stefana Żłotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

Znak sprawy: GKN.6630.22.2026

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 11.03.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	sieć kanalizacji sanitarnej , sieć wodociągowa
Lokalizacja:	m. Zduńska Wola obr. Dziesiąty, dz.: 27/46, obr. Siedemnasty, dz.: 55/13
Wnioskodawca:	"PROJKOM" USŁUGI PROJEKTOWE I KOMINIARSKIE PAWEŁ ANGERMAN ul. Ogrodowa 6/14, 98-220 Zduńska Wola
Inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola
Projektant:	PAWEŁ ANGERMAN Inne upr.: budowlane: LOD/0390/PW05/05
Przewodniczący:	Garbarczyk Inga
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	23.02.2026 r.
Uwagi/informacje dodatkowe:	Wniosek złożony przez firmę projektową

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

Punkty osnowy geodezyjnej należy zabezpieczyć przed zniszczeniem podczas robót ziemnych. Inwestor winien zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego obsługującej realizację projektu , nadzór nad ochroną punktów osnowy geodezyjnej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić aktualność mapy do celów projektowych.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 122.312-3342.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1		Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Inga Garbarczyk, dn. 11-03-2026 12:55:58

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Aves Sp. z o.o. Gajewniki 16 98-220 Zduńska Wola		
2	Miasto Zduńska Wola ul. Stefana Żłotnickiego 12 98-220 Zduńska Wola	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o. ul. Królewska 15 98-220 Zduńska Wola	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	Miejskie Sieci Ciepne w Zduńskiej Woli sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7/9 98-220 Zduńska Wola elektroniczny	Stanowisko pozytywne W przedmiotowej lokalizacji brak sieci ciepłowniczej	Kamil Frątczak
5	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Sieradz ul. Wojska Polskiego 98 98-200 Sieradz elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Ryszard Psut
6	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Żłotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Królewska 10 98-220 Zduńska Wola	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	Nexera Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez Uwag	Andrzej Grycmacher
9	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi ul. Bałuckiego 10/12 93-273 Łódź	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Łaska 61a 98-220 Zd-Wola	Uczestnik nieobecny na naradzie	
11	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator" ul. Łaska 46 98-220 Zduńska Wola	Uczestnik nieobecny na naradzie	
12	Vline Sp. z o.o. ul. Łaska 43 98-220 Zduńska Wola	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Inga Garbarczyk, dn. 11-03-2026 12:55:58

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

13	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola	Uczestnik nieobecny na naradzie	
	Wnioskodawca		"PROJKOM" USŁUGI PROJEKTOWE I KOMINIARSKIE PAWEŁ ANGERMAN

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty
Garbarczyk Inga



Signed by / Podpisano
przez:

Inga Katarzyna
Garbarczyk

Date / Data: 2026-03-
11 12:56

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerował(a): Inga Garbarczyk, dn. 11-03-2026 12:55:58

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Sieradz, 6 marca 2026 r.

Egz. nr 1

PROJKOM usługi projektowe
i kominiarskie Paweł Angerman
ul. Łaska 14
98-220 Zduńska Wola

Dotyczy: linia kablowa nN, obwód 01, zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV, Zduńska Wola 120 nr 33-0900.

Informujemy, że w odpowiedzi na pańskie pismo, pozytywnie opiniujemy projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ul. Łaskiej i ul. Ceglanej w m. Zduńska Wola (gm. Zduńska Wola) pod nw. warunkami.

1. Oczekujemy pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych związanych z tymczasowym odłączeniem i odsunięciem kabla na czas prac budowy przepompowni oraz ponowne jego podłączenie po wykonanych pracach. Na zakres tych prac należy złożyć zgłoszenie oraz zamówienie wykonania usługi (punkt 7a), druk w załączniku.
2. Przed ponownym załączeniem kabla w miejscu kolizji należy go zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową o średnicy min. 110mm².
3. Roboty związane z wykopem kabla należy wykonać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego.
4. Roboty związane z układaniem rury osłonowej oraz odsunięciem kabla mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a w szczególności w przypadku porażenia prądem elektrycznym, posiadających odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D”, a kierujący zespołem „D” zweryfikowanym przez PGE Dystrybucja S.A. w zakresie możliwości pełnienia obowiązków kierującego zespołem przy pracach na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A.

5. Zgłoszenia konieczności wykonania prac związanych z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury kablowej należy dokonać w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz. W przypadku prac wymagających wyłączenia poszczególnych linii zgłoszenie należy dokonać, w terminie co najmniej 14 dni przed ich wykonaniem, wraz z załączonym do zgłoszenia harmonogramem wyłączeń i załączeń.

6. Prace związane z wykonaniem niwelacji i późniejszego utwardzania terenu bezpośrednio nad trasą kabla i w jej pobliżu, należy wykonać ręcznie.

7. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez Rejon Energetyczny Sieradz. Dowodem ich zakończenia i prawidłowości ich wykonania będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę robót, jak i uprawnionego przedstawiciela Rejonu Energetycznego Sieradz, protokół z odbioru robót ulegających zakryciu (osoba do kontaktu w tym zakresie ze strony RE Sieradz - Pan Ryszard Psut, nr tel. 663 820 292), wraz z załączonym do niego rysunkiem z przekrojem poprzecznym, z opisanymi głębokościami poszczególnych warstw w stosunku do istniejącego kabla oraz protokołem z dokonanych pomiarów kabla przed jego ponownym załączeniem pod napięcie.

8. Po zakończeniu całości inwestycji do siedziby Rejonu Energetycznego Sieradz należy dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac z naniesionymi miejscami lokalizacji rur osłonowych.

Sprawę w Rejonie Energetycznym Sieradz prowadzi pracownik Wydziału Majątku Sieciowego – Pan Fabian Chrzanowski, nr tel. 43 826 7233, fabian.chrzanowski@pgedystrybucja.pl.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Sieradz

Dyrektor
Jadwiga Karolczak

podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – aa

Wykonał: Fabian Chrzanowski