


98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 14, Nip 829-137-37-89, Regon 731659641, Tel. 660831006,
e-mail: angerman@poczta.onet.pl

II. ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO


Temat	PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. ŁASKIEJ I UL. CEGLANEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI Obiekt kategorii XXVI
Adres inwestycji	Zduńska Wola dz. nr 55/13 (obręb 17)
Inwestor	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZDUŃSKIEJ WOLI SP. Z O.O. ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Pieczętka i podpis
Projektant	<i>mgr inż. Paweł Angerman</i>	LOD/0390/PWOS/05	 mgr inż. Paweł Angerman Up. nr LOD/0390/PWOS/05 do projektowania i kierowania rob. bud. bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej w zakresie spec. instalacji urządzeń budowlanych wentylacyjnych, gazowych i wod-kan. 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 14, tel. 660 831 006

styczeń, 2026 r.

SPIS TREŚCI

	str.
1. Warunki techniczne z MPWiK	1
2. Uzgodnienie dokumentacji z MPWiK	2
3. Decyzja na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym	3
4. Decyzja na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym	5
5. Protokół z narady koordynacyjnej	7
6. Uzgodnienie dokumentacji z PGE Dystrybucja S.A	9
7. Informacja BIOZ	10



ZDUŃSKA WOLA
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

PROJKOM Usługi Projektowe i Kominiarskie

Paweł Angerman

ul. Ogrodowa 6/14

99-220 Zduńska Wola

Nasz znak: 621...../2026/TS

Data: 23 stycznia 2026 roku

Dotyczy: *opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ul. Łaskiej i ul. Ceglanej w Zduńskiej Woli*

WARUNKI TECHNICZNE NR 11

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Łaskiej i ul. Ceglanej w Zduńskiej Woli

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. niniejszym wydaje warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Łaskiej i ul. Ceglanej w Zduńskiej Woli:

I. KANALIZACJA SANITARNA

1. sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur min. \varnothing 200 PVC SN8 lite,
2. projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej włączyć do projektowanej kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 PCV, w ul. Łaskiej (dz. nr 55/13) za pomocą studni betonowej DN1000,
3. projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wyprowadzić poza pas drogi wojewódzkiej i zakończyć studnią betonową DN1200,
4. projektowaną kanalizację sanitarną zlokalizować w sposób jak najmniej uciążliwy w jezdni pomiędzy kołami aut (np. w połowie pasa jezdni),
5. na kanale zaprojektować studnie rewizyjne z kręgów betonowych \varnothing 1000/1200 z płytą nastudzienną, włazami żeliwnymi z wklejoną wkładką tłumiącą,

II. SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. sieć wodociągową wykonać z rur min. \varnothing 225 PEHD100 w rurze osłonowej,
2. w przypadku zastosowania metody bezwykopowej budowy wodociągów do przewiertu należy zastosować rury dwuwarstwowe,
3. projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącego wodociągu \varnothing 200 zeliwo usytuowanego w ul. Łaskiej (dz. nr 55/13) za pomocą trójnika żeliwnego kołnierзовego i zasuw żeliwnej kołnierзовej,
4. projektowaną sieć wodociągową wyprowadzić poza pas drogowy drogi wojewódzkiej i zakończyć hydrantem p. poż. DN80 podziemnym,
5. projektowany wodociąg zlokalizować poza jezdnią projektowanej drogi, w chodniku lub poboczu drogi,
6. węzły wodociągowe projektować z kształtek żeliwnych sferoidalnych, stosować armaturę kołnierзовą z żeliwa sferoidalnego firm Hawle, Jafar lub innych o równorzędnych parametrach,
7. zagłębienie projektowanego wodociągu powinno wynosić minimum 1,60 m,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.
4-120 Zduńska Wola.
ul. Ogrodowa 15
biuro@mpwikzduw.pl
t. 043/23 823 31 97

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000128732
Kapitał zakładowy: 69 167 300 PLN
Konto: 25 1240 3305 1111 0000 2935 7123
bank PEKAO S.A. 1 o/ Zduńska Wola

Centrala: 43 823 31 97, 43 823 48 95
Oczyszczalnia Ścieków: 43 823 65 14
Ujęcie Wody nr 1: 43 823 53 46
Ujęcie Wody nr 2: 43 823 50 63
infolinia bezpłatna: 0 800 384 477

NIP: 829 000 76 57
REGON: 730 335 959
BDO: 000 002 270

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

PROTOKÓŁ NR 20

PROJEKT TECHNICZNY

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE SKRZYŻOWANIA UL. ŁASKIEJ I UL. CEGLANEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 27/46, obr. 10, gm. M. Zduńska Wola
dz. nr 55/13, obr. 17, gm. M. Zduńska Wola

INWESTOR:

MPWiK w Zduńskiej Woli
ul. Królewska 15
98-220 Zduńska Wola

PROJEKTANT:

PROJKOM Usługi Projektowe i Kominiarskie
Paweł Angerman
ul. Łaska 14
98-220 Zduńska Wola

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.
uzgadnia przedstawioną dokumentację bez uwag.

Warunki realizacji budowy:

1. Rozpoczęcie robót zgłosić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. co najmniej 5 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Włączenia do sieci wodociągowej wykonuje jedynie MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. - do wykonania podłączenia uprawnieni są jedynie pracownicy MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.
3. Jeżeli wykonanie robót będzie się wiązało z przerwami w dostawie wody to wykonawca robót zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wszystkich indywidualnych odbiorców wody z wyprzedzeniem jednodniowym, a pozostałych odbiorców z wyprzedzeniem dwudniowym.
4. Wszystkie wykonane roboty w stanie odkrytym zgłosić do odbioru do MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.
5. Wszystkie stosowane materiały mające kontakt z wodą do spożycia powinny mieć pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli.
6. W przypadku przerwy w dostawie wody i ponownym uruchomieniu dostawy wody Wykonawca zleci do Sanepidu badanie wody pod względem jej przydatności do spożycia.
7. Do odbioru końcowego robót należy przedstawić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną.

SPECJALISTA
DS. SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

mgr inż. Piotr Zagalski